



ОО «ГЛК-ЭНЕРГО 27»

680009, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ХАБАРОВСКАЯ, Д. 19, ОФИС
411ТЕЛ.: +7 (924) 109 49 99, +7 (924) 448 84 44, E-MAIL: 027glk@gmail.com
ИНН 2724239647, КПП 272401001, ОГРН 1202700006640
Р/С 40702810070000013951, БИК 040813608, К/С 30101810600000000608
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. ХАБАРОВСК

ИСХ. № 84/23 от 25.01.2023

Генеральному директору Управляющей организации ООО «Энергетические системы»
ООО «Трансэнерго»
С.Ю. Ковалевскому

Уважаемый Сергей Юрьевич!

«ООО ГЛК-Энерго-27 просит Вас провести проверку с падением напряжения на
антенно-мачтовом сооружении связи, расположенном по пер. Тигровый 1.
Претензия от сотового оператора прилагается.

Данные прошу направить на Email: 027GLK@gmail.com.

Генеральный директор



М.С.Сретенских

ООО «Трансэнерго»

Вх. № 88 от 25.01.2023г.

ЛИСТОВ 7



Konstantin Doshkaev - Tele2 <konstantin.doshkaev@tele2.ru>

кому: мне, Alexey, Sergey ▾

Макар, Добрый день.

На HB0123 Хабаровский Край, Хабаровск Город, Тигровый Переулок в районе д. 1

Периодически проседают фазы в ночное время на более 20% от номинала, что не позволяет работать выпрямителям приходится генерить.

Прошу Вас связать с сетями по данному вопросу.

И дать обратную связь по срокам решения.

С уважением,

Дошкаев Константин

Инженер-энергетик



Хабаровск ул, Морозова Павла Леонтивича д. 84а,

Моб.: +7 994 100 10 76

+7 914 178 31 60

Email:Konstantin.doshkaev@external.tele2.ru

...

[Показана часть сообщения] [Показать полностью](#)

↩ Ответить

↩ Ответить всем

➡ Переслать

