

**ДЭК****Хабаровскэнергосбыт****Филиал ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт»
Хабаровский расчётно-контрольный центр**ул. Тихоокеанская, 197, Хабаровск,
Российская Федерация, 680054

т.: +7 (4212) 75-98-39

referent-hrkc@khab.dvec.ru
www.dvec.ruот 31.01.23 № 55/2122
на № _____ от _____

«О нормализации напряжения»

УО ООО «Трансэнерго»

Генеральному директору

ООО «Энергетические системы»

С. Ю. Ковалевскому

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В адрес ХРКЦ филиала - ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» 20.01.2023 поступило заявление граждан, проживающих в жилом доме по адресу г. Хабаровск, ул. Маяковского, 119, о проведении замеров уровня напряжения в период с 23-00 до 07-00 часов.

В рамках рассмотрения данного обращения отделом метрологии и ЦСКИ филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» период с 26.01.2023 по 27.01.2023 проведен круглосуточный мониторинг показателей качества электрической энергии в жилом доме №119 по ул. Маяковского в г. Хабаровске и их сопоставимости с требованиями к качеству электрической энергии, установленными ГОСТ 32144-2013, пункты 4.2.1 - 4.2.2.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что значения отрицательного отклонения напряжения превысили границы установленных требований, максимальное значение отклонения составило 18,3%, относительное время выхода значений отрицательных отклонений напряжения за допустимые значения 32,64%.

Значения положительного отклонения напряжения и отклонения частоты в период мониторинга находились в границах установленных требований.

В связи с подтверждением факта предоставления коммунальной услуги электроснабжения ненадлежащего качества, сообщаю о необходимости в кратчайшие сроки принять действенные меры по нормализации ПКЭ жилом доме №119 по ул. Маяковского и уведомить Хабаровский расчётно-контрольный центр о сроках их реализации.

/ Начальник Хабаровского
расчётно-контрольного центра

О.А. Безрукова

Исполнитель: Стародубцев С.В.
☎ (4212) 75-98-94
E-mail: starodubtsev-sv@khab.dvec.ru

ООО «Трансэнерго»

Вх. № 119 от 31.01.2023 г.ЛИСТОВ 1